

INFORMĀCIJA PAR TALSU NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU
DARBĪBU 2018.GADA SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

Pamatojoties uz Valsts Vides dienesta Ventspils RVP 2018. gada 21. augusta lēmumu Nr.0676-037/2018 par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (turpmāk – Talsu NAI), SIA “Talsu ūdens” informē par 2018.gada septembrī un oktobrī veiktajām darbībām situācijas uzlabošanai:

Talsu NAI

1. Lai uzlabotu notekūdeņu efektīvu attīrīšanu iegādāts un uzstādīts mikseris denitrifikācijas (anoksā) kamerā.
2. Veikta pastiprināta notekūdeņu dūņu noņemšana un ir piepildīts notekūdeņu dūņu atūdeņošanas maiss 20,0m x 6.85m, 194 m³
3. Iegādāts, uzstādīts un tiek pildīts notekūdeņu dūņu atūdeņošanas maiss 40,4m x 6,85 m, 393 m³
4. Iegādāts un uzstādīts notekūdeņu dūņu padeves sūknis un frekvenču pārveidotājs

Veikto darbību rezultātā septembra mēnesī notekūdeņu attīrīšana Talsu NAI atbilst normatīvo aktu prasībām, ko apliecina Testēšanas pārskats Nr. 18A02987 - 04.09.2018.

Oktobra mēnesī Talsu NAI Testēšanas pārskatā Nr. 18A03392 - 04.10.2018. secināms, ka visi parametri atbilst, izņemot kopējo fosforu (Pkop) kas pārsniegts par 0,73 mg/l. Tas ir saistīts ar paaugstinātu dūņu daudzumu nosēdbasēnā.

Testēšanas pārskats Nr. 18A02987 - 04.09.2018.

Piesārņojošā viela	Maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l	Faktiskā pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l
Suspendētās vielas	< 35 mg/l	7,8 mg/l
BSP5	25 mg/l	3,4 mg/l
ĶSP	125 mg/l	34 mg/l
Nkop	15 mg/l	8,82 mg/l
Pkop	2 mg/l	0,54 mg/l

Testēšanas pārskats Nr. 18A03392 - 04.10.2018.

Piesārņojošā viela	Maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l	Faktiskā pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l
Suspendētās vielas	< 35 mg/l	13,4 mg/l
BSP5	25 mg/l	4,5 mg/l
ĶSP	125 mg/l	36 mg/l
Nkop	15 mg/l	7,6 mg/l
Pkop	2 mg/l	2,73 mg/l

Kanalizācijas tīklu uzturēšanas darbi:

Iespēju robežās regulāri Talsu pilsēta tiek veikta kanalizācijas tīklu un KSS tīrīšana ar hidrodinamisko automašīnu. Jāņem vērā, ka SIA "Talsu ūdens" īpašumā nav Hidrodinamiskā mašīna, tad šos darbus SIA "Talsu ūdens" veic kad tā ir pieejama – tiek izmantots ārpakalpojums no Rīgas, Tukuma vai Kuldīgas.

Iespējamie piesārņotāji

1. Uzstādīts pārvietojamais notekūdeņu paraugu noņēmējs AS "Talsu piensaimnieks" un paņemts novadīto notekūdeņu diennakts vidējais paraugs.
2. Uzstādīts pārvietojamais notekūdeņu paraugu noņēmējs SIA "Pakalnu gaļa" un paņemts novadīto notekūdeņu diennakts vidējais paraugs.