

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.LP-2016-P-72669.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Montāža ST SIA, reģistrācijas Nr.: 40003415285, adrese: Kandavas novads, Kandava, Talsu iela 23, LV-3120, e-pasts: montaza.st@inbox.lv, tālrunis: 29162656

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Tukuma paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63124233, e-pasts: tukums@bior.lv, 02.11.2016 (pavadraksta Nr: TK-2016-P-72669)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-72669/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 0,5,1,0 l; Temperatūra piegādes brīdī: +5,4°C;

Parauga īpašnieks:

Laidzes pagasta centrs. Ņemšanas vieta -Papardīte

Paradinformācija: Paraugš piegādāts sterilā paraugu maisiņā un PET pudelē

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemējs: Guntis Erenfrīds tel.29162656

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Pēc dezinfekcijas

Parauga ņemšanas vieta: Krāns virtuvē

Parauga ņemšanas datums, laiks: 02.11.2016 09:00

Paraugi pieņemti: "BIOR" Kurzemes reģionālā laboratorija (03.11.2016 plkst. 13:36)

Testēšana uzsākta:03.11.2016.Testēšana pabeigta:05.11.2016.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Atlikušais aktīvais hlors	GOST 18190-72 p.2~	< 0,3 mg/L
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014~	0 KVV/100ml
Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Sulfītreducējošo klostrīdiju skaits	LVS EN 26461-2:2007	0 KVV/100ml

Sastādīja: Česlava Caplīna (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: 07.11.2016

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīja: Česlava Caplīna (Kurzemes reģionālās laboratorijas vecākā eksperte)

SAŅEMTS
LAIKZES PAGASTA PĀRVALDE

20.16.24. novembrī

Reģistrēts Nr. 310

Lietas Nr. 16-6